

ТАБЛИЦА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

к первой редакции проекта стандарта НОП «Руководство по разработке и согласованию проектной документации для объектов капитального строительства производственного и гражданского назначения»

по замечаниям и предложениям от аппарата НОП от 18.04.2014г., комитета нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения НОП от 09.04.2014 г. и Гильдии проектировщиков от 14.03.2014г.

№№ п/п	Наименование организации или иного лица, представившего замечание (предложение)	Раздел, пункт, абзац, по которому сделано замечание (дано предложение)	Содержание замечания (предложения)	Решение, принятое разработчиком
1	2	3	4	5
1	Аппарат НОП от 18.04.2014г.	Общие замечания	Согласно пункту 4.12 ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения» выполнение стандартов организаций осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012. Правила построения, изложения, оформления и обозначения», который, в свою очередь, ссылается (см. раздел 3) на отдельные подразделы раздела 3 ГОСТ 1.5-2001. В этой связи при изложении проекта стандарта НОП следует руководствоваться положениями ГОСТ Р 1.5-2012 и ГОСТ 1.5-2001.	Замечание принято. Внесены изменения.

		<p>В проекте стандарта НОП отсутствуют элементы и раздел «Область применения» и «Обозначения и сокращения».</p> <p>Необходимо добавить элемент «Обозначения и сокращения», в связи с тем, что «Условные обозначения» дублируются после каждой таблицы, содержащей графики, при этом значительная часть сокращений не имеет пояснений, например, ПЗУ, ОДИ, ЭЭ, ЭС, СС и т.д.</p>	<p>Замечание принято. Введены разделы «Область применения» и «Обозначения и сокращения».</p>
		<p>В проекте стандарта НОП в нормативные ссылки включены, кроме ГОСТ и СП, законодательные акты, а также нормативные документы федеральных органов государственной власти, отраслевые документы, документы субъектов Российской Федерации, что противоречит положениям ГОСТ Р 1.5-2012. Указанные акты и документы должны быть отнесены к библиографии. Перечень документов в разделе 2 «Нормативные ссылки» практически совпадает с перечнем, размещенным в библиографии. Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5-2012.</p>	<p>Замечание принято. Разделы «Нормативные ссылки» и «Библиография» откорректированы.</p>
		<p>В проекте стандарта НОП в ряде случаев указаны только разделы, которые не разбиты на пункты и подпункты согласно пункту 4.2.1</p>	<p>Замечание принято. Разделы разбиты на пункты.</p>

			ГОСТ Р 1.5-2012, что не позволяет при использовании документом делать ссылки на его конкретные пункты и подпункты.	
			В пункте 4.3.4 ГОСТ Р 1.5-2012 указано: <i>«Если в стандарте применяют нормативную ссылку на другой стандарт (классификатор или свод правил) в целом, то ее записывают как недатированную ссылку (без указания года его утверждения или принятия)»</i> . Следует учесть это правило, поскольку в тексте документа оно соблюдается не всегда (пункт 12.5.2.10, таблицу 1 раздела 12, раздел 14 варианта 1 проекта стандарта НОП).	Замечание принято. Внесены изменения в разделы «Нормоконтроль проектной документации» и «Выдача проектной документации застройщику или техническому заказчику».
			Подготовка проектной документации авторами проекта стандарта НОП разделена на этапы. В связи с тем, что пунктом 1 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03. 2007 № 145, определен термин «этап строительства» целесообразно по аналогии применить термин «этап проектирования».	Замечание принято. Внесены изменения в разделы «Предпроектные проработки», «График подготовки проектной документации» и «Описание технологической последовательности подготовки проектной документации».

		Раздел 7,9	<p>В шестом абзаце Раздела 7 «График выполнения проектных работ» проекта стандарта НОП установлено:</p> <p><u>«Относительную трудоемкость этапов подготовки проектной документации, выраженную в процентах от общего срока проектирования, рекомендуется принимать следующую:</u></p> <p>При этом в Разделе 9 «Описание технологической последовательности подготовки проектной документации» указаны наименования этапов:</p> <p>Требуется разъяснить, как можно определить <u>относительную трудоемкость этапов от общего срока проектирования</u>, если трудоемкость определяется в чел.дн., а сроки устанавливаются в «рабочих днях», «календарных днях», месяцах и т.д</p>	Замечание принято. Раздел «График подготовки проектной документации» переработан.
			<p>Из анализа состава работ, выполняемых на каждом этапе, следует, что проектом стандарта НОП не предусматривается разработка раздела 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»</p>	Замечание принято. Приложения «График подготовки проектной документации» и «Технологический процесс подготовки проектной документации» дополнены разделом 12.
			<p>При суммировании сведений об относительной трудоемкости проектных работ на каждом этапе по минимальному и максимальному</p>	Замечание принято. Раздел «График подготовки проектной документации» переработан.

			показателю, в итоге получается 50-75%. Учитывая, что на шестом этапе производится «выдача проектной документации в полном объеме заказчику», требуется пояснить. На какие виды работ распределяется «оставшаяся трудоемкость» в размере 50-25%.	
			<p>Согласно разделу 5 «Предпроектные решения» Этап 1 «Предварительные решения проектной документации» выполняются в виде «предпроектных проработок». В этом случае стоимость разработки «предпроектных решений» не входит в стоимость проектных работ, и, как следствие, в трудоемкость подготовки проектной документации. Без определения состава и содержания предпроектных решений невозможно установить как трудоемкость, так и стоимость их подготовки.</p> <p>В связи с вышеизложенным приведенные в проекте стандарта НОП данные об относительной трудоемкости этапов работ не могут быть признаны достоверными без предоставления соответствующих обоснований и расчетов.</p>	Замечание принято. Раздел «Предпроектные проработки» переработан.
			Как следует из текста проекта стандарта НОП, этапы проектирования и весь	Замечание принято. В разделы «Предпроектные проработки» и «График подготовки проектной документации»

			<p>организационно - технологический процесс выполнения проектных работ увязан с определенной структурой проектной организации, что, затрудняет применение отдельных положений к любой организационной структуре. Убрать увязку с определенной организационной структурой организации.</p>	<p>внесены изменения и дополнения.</p>
		Раздел 12	<p>В пункте 12.3.2 проекта стандарта НОП приведены применяемые в подразделе 12.3 сокращения, в том числе: «ТЭО - технико-экономические обоснования проекта».</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>
			<p><i>Пунктом 12.5.3.3 проекта стандарта НОП установлено:</i> «Средняя норма проверки документов специалистами, осуществляющими нормоконтроль за 8-часовой рабочий день (независимо от специализации), составляет 80-100 листов, приведенных к формату А-4...</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>
			<p>каким способом были установлена средняя норма проверки документов специалистами - 80-100 листов за 8 часовой рабочий день, приведенных к формату А-4: - хронометраж рабочего времени (сколько было обследовано</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>

			<p>организаций, основные виды объектов капитального строительства: промышленные здания и сооружения, общественные здания, жилые здания, линейные сооружения и т.д.);</p> <p>- отчетность организации по нормоконтролю за три последних года (объем выборки: месяц, квартал, год);</p>	
			<p>почему при проверке документов в подлинниках и оригиналах норма проверки увеличивается;</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>
			<p>что понимается под словом «соответственно»:</p> <p>-110 листов, 120 листов, 130 листов;</p> <p>- каким образом определяется повышающий коэффициент.</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>
			<p>Отсутствуют обоснования отдельных норм, в том числе весьма важных, таких как трудоемкость нормоконтроля, относительная трудоемкость этапов подготовки проектной документации. Если приведенные нормы являются результатом научных исследований, то эти результаты целесообразно указать в пояснительной записке со ссылкой на материалы исследований, оформленные в установленном порядке.</p>	<p>Замечание принято. Раздел «Нормоконтроль проектной документации» переработан.</p>

		<p>Раздел 6</p>	<p>В разделе 6 «Задание на проектирование» приведен состав задания на проектирование объекта капитального строительства, установленный в пункте 14 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590.</p> <p>Учитывая, что состав и содержание задания на проектирование, установленные нормативным правовым актом, существенно отличаются от приведенных в приложениях 1-3 проекта стандарта НОП. Представляется необходимым дать разъяснение, например, что состав задания на проектирование, установленный пунктом 14 Правил [8], учтен при подготовке форм, приведенных в приложениях 1-3. Это исключает возможность ввести в заблуждение пользователей стандарта, каким документом следует руководствоваться при разработке задания на проектирование.</p>	<p>Замечание принято. В последний абзац раздела «Задание на проектирование» внесено изменение</p>
			<p>Представляется излишним включение в задание на проектирование перечня</p>	<p>Данное требование не является обязательным.</p>

			<p>национальных стандартов и сводов правил, которыми должны руководствоваться разработчики проектной документации и в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона (Раздел 6 проекта стандарта НОП), поскольку этот перечень может претерпеть изменения в период подготовки проектной документации.</p>	<p>Решение о необходимости приложения к заданию на проектирование перечня технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил принимается совместно техническим заказчиком и подрядчиком. В стандарт внесено дополнение.</p>
			<p>В предпоследнем абзаце Раздела 6 установлено: «Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которой не является обязательным в соответствии с постановлением Правительства РФ [7], определяются по согласованию между проектной организацией и застройщиком (техническим заказчиком) и устанавливаются в задании на проектирование». и далее по тексту.</p>	<p>Замечание принято. В предпоследнем абзаце раздела «Задание на проектирование» «безадресная» ссылка устранена. Текст данного абзаца приведен согласно п. 7 раздела I «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.</p>
		Приложения 1,2	<p>Отсутствует в заданиях на проектирование проекта стандарта НОП (приложения 1 и 2) указание о выполнении раздела 7 «Проект организации работ по сносу или</p>	<p>Замечание принято частично. В приложения 1 и 2 внесен пункт «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов». «Требования к обеспечению безопасной</p>

			<p>демонтажу объектов капитального строительства», а также раздела «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства (см. пункты 7 и 10.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ).</p>	<p>эксплуатации объектов капитального строительства»</p>
			<p>В пункте 2.4 форм задания на проектирование объектов капитального строительства производственного назначения (приложение 1) и гражданского назначения (приложение 2) указано, что в заданиях на проектирование обоих вариантов проекта стандарта НОП должны быть приведены «технические показатели объекта».</p> <p>В разъяснениях по содержанию данных и требований, подлежащих включению в задание на проектирование (приложение 3) в пункте 10 отсутствуют пояснения, о каких показателях идет речь.</p> <p>Обращается внимание, что если, например, указываются удельные показатели стоимости 1кв.м общей площади или куб.м строительного объема, которые не должны быть превышены в ходе проведения проектных работ, то тогда это не технические, а технико-</p>	<p>Замечание принято. Наименование п. 2.4 откорректировано. В п. 10 приложения 3 внесено дополнение</p>

			<p>экономические показатели.</p> <p>При этом не ясно, почему этот показатель может устанавливать «руководитель проекта».</p>	
			<p>Не ясно, почему в задании на проектирование гражданских заданий (приложение 2 не указаны требования к технологическим решениям (при необходимости).</p> <p>Представляется, что при проектировании таких гражданских зданий, как поликлиники, больницы, торговые центры, столовые, станции переливания крови, лаборатории и т.д., имеет место как разработка технологических решений, так и подбор соответствующего технологического оборудования.</p>	<p>Замечание принято.</p> <p>В п. 2.5 приложения внесено изменение.</p>
			<p>Поскольку согласно подпункту «г» пункта 15 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, установлен подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», в пункте 2.12 заданий на проектирование обоих вариантов проекта стандарта НОП вместо слов «сети теплоснабжения» целесообразно</p>	<p>Замечание принято.</p> <p>Приложения откорректированы.</p>

			включить слова «тепловые сети».	
			Представляется неприемлемым указание о разработке декларации промышленной безопасности для гражданских зданий (приложение 2).	Замечание принято. В п. 2.24 приложения внесено изменение.
			<p>В представленных разъяснениях по содержанию данных и требований, подлежащих включению в задание на проектирование, не учтены, в частности, положения ряда сводов правил, в которых предусматривается необходимость включения в задание на проектирование отдельных указаний и требований.</p> <p>Так, например, не учтены положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункта 5.11 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. <p>Градостроительство. Планировка и застройка городских сельских поселений»;</p> <ul style="list-style-type: none"> -пункта 5.18 СП 14.13330.2011 «СНиП Н-7-81 Строительство в сейсмических районах» и др. 	Замечание принято. В п. 12, 14 приложения и раздел «Библиография» внесены дополнения.
			С законодательным введением термина «этап строительства» термины «очереди» и «пусковые комплексы» (Приложение 5-6, таблица Организация строительства) стали	Замечание принято, внесены изменения.

			нелегитимными.	
			Следует привести в соответствие наименование глав Сводного сметного расчета (приложение 8) с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.	Замечание принято, внесены изменения.
			Представляется целесообразным в состав задания на проектирование объекта капитального строительства в качестве дополнительных требований включить следующие:	Предложение принято. В п. 1.7, 3 приложений внесены дополнения.
			- указания по применению типовой проектной документации и (или) модифицированной типовой проектной документации (см. часть 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ); - требование о необходимости разработки специальных технических условий;	
			требования о необходимости проведения научного сопровождения	

			инженерных изысканий, проектирования и строительства зданий и сооружений, а также необходимости проведения мониторинга компонентов окружающей среды, состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе строительства и (или) эксплуатации здания или сооружения (см. части 3 и 4, пункт 2 части 9 статьи 15 Федерального закона от 30.12. 2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).	
2	НОП - комитет нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения от 09.04.2014 г.	Титульный лист	Данный стандарт будет распространяться на разработку только проектной документации? На разработку рабочей документации, а также документации по инженерным изысканиям он распространяется?	Стандарт распространяется только на разработку проектной документации
		Титульный лист	Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 объекты капитального строительства подразделяются на: а) объекты производственного назначения; б) объекты непромышленного назначения; в) линейные объекты.	Замечание принято. Внесены изменения.
		1. Общие положения	В данной формулировке перечислены не все виды строительства для	Данный раздел переработан в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. Изменено наименование

			<p>которых производится разработка проектной документации, Для опасных промышленных производственных объектов согласно Федеральному закону N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" производятся также: техническое перевооружение, консервация и ликвидация</p>	<p>«Область применения». Замечание не корректно. В данном разделе дается разъяснение о назначении разрабатываемого стандарта, а не о содержании разделов проектной документации.</p>
		1. Общие положения	<p>Данное указание о разработке проектной документации для капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности приведено здесь не совсем корректно.</p>	<p>Данный раздел переработан в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. Изменено наименование «Область применения». Замечание не корректно. В данном разделе дается разъяснение о назначении разрабатываемого стандарта, а не о содержании разделов проектной документации.</p>
		2. Нормативные ссылки	<p>Неверный номер документа. Номер данного СП: СП 62.13330.2011</p>	<p>Замечание принимается. Внесены изменения.</p>
			<p>Объединить название РД 153-39.4Р-006-96</p>	<p>Замечание принимается</p>
			<p>Уточнить статус данного документа на момент выпуска стандарта НОП. В настоящий момент в перечне актуальных действующих нормативных документов СП 88.13330 отсутствует.</p> <p>Имеется только проект данного документа, который официально еще</p>	<p>Замечание принимается.</p>

			не введен в действие.	
			СП 11-107-98 утратил силу	Замечание принимается. СП исключен из раздела 2 и Библиографии
		4. Термины и определения	Чтобы не дублировать и не увеличивать количество различных определений одного и того же термина в различных нормативных документах, рекомендуется использовать идентичные уже установленным согласно действующему законодательству термины, без расхождений в нюансах и изменений формулировок.	Замечание принимается. Термины: «технический регламент», «стандарт», «Стандарт организации», «застройщик» добавлены.
			<p>Замечания к изложению термина «руководитель проекта»:</p> <p>1. Данное определение, с учетом функций, выполняемых руководителем проекта, является не полным. Руководитель проекта отвечает в целом за руководство работами по планированию, контролю и координации функций участников проекта.</p> <p>2. Рекомендуется уточнить, какой именно организацией (организацией генеральным подрядчиком?) назначается руководитель проекта.</p> <p>3. Рекомендуется не ограничивать термином назначение руководителя проекта только из числа главных</p>	Замечание принимается частично. Изложение термина откорректировано.

			инженеров проекта.	
			Замечания к изложению термина «технический заказчик»	Замечание принимается. Термин откорректирован в соответствии с Градостроительным кодексом.
		5.Предпроектные проработки	Какие места застройки являются особо значимыми? Согласно какой классификации? На основании какого нормативного документа?	Замечание принимается. Внесено изменение в текст.
			С требованиями каких именно нормативных документов должны быть согласованы предпроектные разработки? Рекомендуется привести здесь конкретные ссылки на конкретные нормативные документы или на перечень таких нормативных документов	Замечание принимается. Внесено изменение в текст.
		6. Задание на проектирование	Следует определиться и использовать единую терминологию: Задание на проектирование или Задание на выполнение проектных работ?	Замечание принимается. Раздел 6 стандарта откорректирован.
			По факту в организациях зачастую задание на проектирование составляется самими проектировщиками. Возможно каким-либо образом указать здесь возможность участия организации, выполняющей разработку проектной документации, в	Замечание принимается. Второй абзац дополнен фразой: «совместно с организацией, осуществляющей подготовку проектной документации»

			<p>составлении задания на проектирование?</p> <p>Кроме того в гражданском кодексе РФ (см. п. ниже) указано, что Задание на выполнение проектных работ может по поручению заказчика быть подготовлено подрядчиком.</p>	
			<p>Рекомендуется переформулировать: "Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора подряда, утверждаемой застройщиком (техническим заказчиком)..."</p> <p>1. Рекомендуется добавить определение термина "Задание на проектирование" в раздел "Термины и определения"</p> <p>2. Предлагается следующее определение для термина "Задание на проектирование": Задание на проектирование - утверждаемый застройщиком (техническим заказчиком) исходный документ, определяющий технические, эксплуатационные требования к проектируемому объекту капитального строительства</p>	<p>Замечание принимается.</p> <p>Раздел 3 «Термины и определения» дополнен термином «Задание на проектирование».</p>
			<p>Неверно приведена ссылка на нормативный документ: В постановлении №87 от 16.02.2008 отсутствует информация о том, что должно включать в себя Задание на проектирование</p>	<p>Замечание принимается.</p> <p>Ссылка на нормативный документ откорректирована.</p>

			Задание на проектирование должно содержать перечень технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил	Замечание принимается. Содержание задания на проектирование откорректировано.
			Перечень нормативных документов... Некорректная формулировка! Если нормативные документы перечислены в задании на проектирование, которое является неотъемлемой частью договора, то они становятся обязательными для применения в данном конкретном проекте, разрабатываемом по этому договору.	Замечание принимается. В раздел внесено изменение.
		7. График выполнения проектных работ	<p>Подробный график подготовки проектной документации (не календарный план - приложение к договору) предполагается каким-либо образом направлять/согласовывать с Заказчиком?</p> <p>Ведь отдельные документы или весь комплект документов в целом, могут направляться заказчику на предварительное согласование, и заказчику может потребоваться время на его рассмотрение.</p> <p>Соответственно в отдельные позиции данного графика может быть включен и сам заказчик.</p> <p>Рекомендуется предусмотреть это в</p>	Замечание не принято. Документом, регламентирующим сроки выполнения тех или иных видов работ, начало и окончание подготовки проектной документации, является календарный план. График подготовки проектной документации – это внутренний документ проектной организации, позволяющий организовать работу с целью исполнения обязательств по срокам подготовки проектной документации в соответствии с Календарным планом.

			данном стандарте.	
			Предусматривается ли каким либо образом этапами работ в графике выполнения проекта внутренняя проверка, помимо проверки ГИП/ГАП, а именно - технический контроль, технологический контроль ?	Замечание принято. В текст внесены дополнения.
			Отсутствуют этапы возможного промежуточного согласования с заказчиком проектных решений. Например, предварительные версии документов в электронном виде могут направляться на рассмотрение и предварительное согласование принятых проектных решений заказчику.	Замечание принято. В текст внесены дополнения.
		8. Договор на выполнение работ по подготовке проектной документации. (второй абзац)	отношения между застройщиком и кем ?	Замечание принимается. Абзац дополнен словами: «проектными организациями». Для остального текста за основу взяты статьи Гражданского кодекса РФ.
		Приложение 3: «Разъяснение по содержанию данных и требований, подлежащих включению в задание на	По п. 16 Данные технические параметры и нормы указаны в действующих СНиП. Нормы проектирования, указанные СНиП, в Задании подробно не конкретизируются. В Задании приводится ссылка на СНиП, в соответствии с которым будет	Замечание принимается. В текст внесены изменения

		проектирование»	<p>осуществляться проектирование. Также в Задании приводятся требования заказчика к параметрам проектирования. Конкретные же технические решения по разводке принимаются непосредственно разработчиками на этапе проектирования. Пример параметров, которые могут быть включены в Задание, направлен во вложении сообщения вместе с комментариями к данному стандарту.</p>	
			<p>По п. 17 Данные технические параметры и нормы указаны в действующих СНиП. Нормы проектирования, указанные СНиП, в Задании подробно не конкретизируются. В Задании приводится ссылка на СНиП, в соответствии с которым будет осуществляться проектирование. Также в Задании приводятся требования заказчика к параметрам проектирования. Конкретные же технические решения по разводке принимаются непосредственно разработчиками на этапе проектирования. Пример параметров, которые могут быть включены в Задание, направлен во вложении сообщения вместе с комментариями к данному стандарту.</p>	<p>Замечание принимается. В текст внесены изменения</p>
			<p>Дополнения к заданию на проектирование по водоснабжению и</p>	<p>Дополнения принимаются. П. 16, 17 приложения 3 (в части</p>

			водоотведению	водоснабжения и водоотведения) откорректированы.
		Раздел 9	Отсутствуют этапы внутренней проверки документации, помимо проверки ГИП/ГАП, а именно: технический контроль, нормативный контроль, технологический контроль.	Замечание принято. Внесены дополнения в текст.
		Раздел 11. Подраздел 11.1	Согласно ГОСТ Р 21.1002-2011 нормоконтроль представляет собой проверку выполнения проектной и/или рабочей документации, определение ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС), других документов по стандартизации и заданию на проектирование	Замечание принято.
		Подраздел 11.3	Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 в графе "проверил" основной надписи может проставляться подпись (и соответственно производиться проверка документации) не только ГИПа. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 подписи ГИП/ГАП являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах графической части проектной документации и рабочих чертежей и проставляется строкой в основной	Замечание принято. Подраздел переработан

			<p>надписи именно с названием "ГИП", а не "Проверил".</p> <p>А в графе "Проверил" согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 проставляют свои подписи должностные лица, установленные стандартами организаций (в каждой организации свои).</p> <p>Например, в графе "Разраб." проставляет подпись инженер/специалист, а в графе "Пров." - Руководитель проектной группы.</p>	
		Подраздел 11.5	<p>В данном стандарте никак не регламентировано, является ли такой выходной контроль обязательным этапом проверки перед передачей документации заказчику?</p> <p>По факту, в организациях выходной контроль с формированием рабочей комиссии для каждого из проектов не осуществляется.</p>	Замечание принято. Внесены дополнения и изменения в текст.
			<p>Согласно Постановлению Правительства РФ № 87 ГИП подписывает заверение о том, что заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным</p>	Замечание принято. Внесены дополнения и изменения в текст.

			регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, и с соблюдением технических условий	
		Раздел 12. Подраздел 12.1	Согласно ГОСТ Р 21.1102 нормоконтролю подлежит как проектная, так и рабочая документация. Данный стандарт будет распространяться на разработку только проектной документации? На разработку рабочей документации, а также документации по инженерным изысканиям он распространяется? Если да, то рекомендуется отобразить это в названии документа	Замечание принято. Раздел переработан.
			Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 №87 объекты капитального строительства подразделяются на: а) объекты производственного назначения; б) объекты непроизводственного назначения; в) линейные объекты.	Замечание принято. Раздел переработан.
		Подраздел 12.3	Термины и сокращения согласно ГОСТ Р 1.4-2004 и ГОСТ Р 1.5-2012	Замечание принято. Раздел переработан.

			следует выделить в отдельный общий для всего стандарта раздел в начале документа.	
		Подраздел 12.4	ГОСТ Р 21.1002 и ГОСТ Р 21.1101 являются национальными стандартами, а не межгосударственными!	Замечание принято. Раздел переработан.
		Подраздел 12.5	Нормоконтроль в организациях должен осуществляться согласно "Положению о нормоконтроле"	Замечание принято. Раздел переработан.
			В настоящее время выпуск типовой проектной документации и ее оформление никак не регламентированы. В новом ГОСТ Р 21.1101-2013 удален раздел о выпуске типовой проектной документации. Рекомендуется удалить это указание из данного стандарта.	Замечание принято. Раздел переработан.
		Раздел 14	Электронной подписью может заверяться документация только при наличии в компании-разработчика и в компании-заказчика полноценного электронного документооборота, при котором исключается оформление документации в бумажном виде, а выпускаются электронные документы, оформленные согласно требованиям ГОСТ 2.051–2006 и содержащие предусмотренные ГОСТ 2.051–2006 реквизиты для электронных	Замечание принято. Внесены дополнения и изменения в раздел.

			документов.	
			<p>В каждой конкретной организации существует своя штатная структура подразделений.</p> <p>Не обязательно именно такой отдел в организации будет осуществлять передачу документации заказчику и оформление накладных документов.</p>	Замечание принято. Внесены дополнения и изменения в раздел.
		Приложение 3-6	<p>Данные технические параметры и нормы указаны в действующих СНиП. Нормы проектирования, указанные СНиП, в Задании подробно не конкретизируются. В Задании приводится ссылка на СНиП, в соответствии с которым будет осуществляться проектирование. Также в Задании приводятся требования заказчика к параметрам проектирования.</p> <p>Конкретные же технические решения по разводке принимаются непосредственно разработчиками на этапе проектирования.</p> <p>Пример параметров, которые могут быть включены в Задание, направлен во вложении сообщения вместе с комментариями к данному стандарту.</p>	Замечание принято, внесены изменения в текст.

		Приложение 6-7. Таблица 4	<p>Внутренняя проверка, помимо проверки ГИП/ГАП, а именно - технический контроль, нормативный контроль, технологический контроль каким либо образом предусматриваются этапами работ в графике выполнения проекта?</p> <p>А также - промежуточное согласование со стороны заказчика принятых проектных технических решений</p>	Замечание принято. В текст внесены дополнения. Раздел 6.1
3	Гильдия проектировщиков от 14.03.2014г.	Раздел 1	Стандарт обеспечивает выполнения требований «Положения...», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87, которое само нуждается в изменении.	Замечание не принято. «Положение...» пока действует.
		Раздел 2	Нормативные ссылки приведены дважды (см. раздел 18).	Замечание принято. Внесены изменения.
		Раздел 3	Абзац 1 полностью повторяет абзац 2.	Замечание принято. Внесены изменения.
		Раздел 4	Ряд определений не имеет отношения к стандарту, ряд вызывает сомнение (см. объект капитального строительства, строительство).	Замечание не принято.
		Раздел 5	Выделяется стадия «Предварительные решения проектной документации». К сожалению, такая стадия нормативно не предусмотрена и заказчик, как правило, не желает ее оплачивать. Стадия нужна, но ее необходимость обоснована слабо.	Замечание принято. Внесены изменения. Предварительные решения включены в раздел Предпроектная проработка.

		Раздел 6	Появляется термин «Техническая документация», в терминах и определениях такого понятия нет.	Замечание принято. Внесены изменения.
		Разделы 11 и 12	Разделены на два и написаны в ином ключе, чем остальная работа.	Замечание принято. Разделы переработаны.
		Раздел 13	Слабо написан раздел	Замечание принято. Раздел переработан.